

Акт осмотра линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) участка сети теплоснабжения
наименование
 предназначенного для теплоснабжения зданий Верховного Суда Донецкой Народной Республики г.Донецк ул.Челюскинцев 163,
 пл. Правосудия 1.

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Информация о земельном участке, кадастровый номер (при наличии)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта недвижимого имущества	Детальная характеристика (количество, площадь, протяженность, диаметр, способ прокладки, материал, другие технические характеристики)	Описание состояния имущества (удовлетворительное/неу- довлетворительное, требуется ремонт/замены и т.д.)
1	Тепловая сеть		ДНР г. Донецк ул. Челюскинцев 163	Теплоснабжение здания Верховного Суда Донецкой Народной Республики ул. Челюскинцев 163	Подземная трасса ориентировочно протяжённостью 43м от здания ул.Челюскинцев 163, до колодца ТК-28, надземная трасса ориентировочно протяжённостью 90м от колодца ТК-28 до колодца ТК-27. Труба стальная. Диаметр 100мм	удовлетворительное
2	Тепловая сеть		ДНР г. Донецк ул. пл. Правосудия 1	Теплоснабжение здания Верховного Суда Донецкой Народной Республики пл.Правосудия 1.	Надземная трасса ориентировочно протяжённостью 20м от наружной стены гаража, комплекса зданий Верховного Суда пл. Правосудия 1. до колодца ТК-27. Труба стальная . Диаметр 100мм.	удовлетворительное

Руководитель аппарата -
 администратор Верховного Суда
 Донецкой Народной Республики

подпись



Р. В. Сухих